

Bescheinigung

über den

Primärenergiefaktor und Emissionsfaktor

für das Verbundnetz der N-ERGIE Aktiengesellschaft in Nürnberg

Die energetische Bewertung erfolgte nach FW 309 Teile 1 und 7.

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor (berechnet nach FW 309-1:2021)

f_P nach § 22 Absatz 2, GEG **0,00**

Primärenergiefaktor (nach Kappung und EE-Bonus, nach GEG zu verwenden)

f_P nach § 22 Absatz 3, GEG **0,24**

Emissionsfaktor (berechnet nach FW 309-1:2021)

$f_{CO_2eq.}$ nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020 **0 g/kWh**

Die Berechnung basiert auf Planwerten.

Die Bescheinigung gilt vom 15. Dezember 2021 bis 15. Dezember 2028.

Aussteller:

Dipl.-Kfm., Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwarz

fp-Gutachter-Nr. FW 609-179 (AGFW)
